


BẢNG THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG CẤP NƯỚC					
STT	ĐỐI TƯỢNG DÙNG NƯỚC	QUY MÔ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC	NHU CẦU (M3/ NGÀY ĐÊM)
1	SINH HOẠT (KHÁCH DU LỊCH, NHÂN VIÊN)	956	NGƯỜI	200L/NGƯỜI/NGÀY ĐÊM, 100% SỐ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP NƯỚC	191.20
2	THƯỜNG MAI DỊCH VỤ			10% Osh	19.12
3	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI	270.7	M2	5L/M2/NGÀY ĐÊM	1.35
4	CÂY XANH	45.211.6	M2	4L/M2/NGÀY ĐÊM	180.85
5	DIỆN TÍCH GIAO THÔNG, SÂN BÃI	21.393.0	M2	0.5L/M2/NGÀY ĐÊM	10.70
6	TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC	(1)+(2)+...+(5)		NGÀY LỚN NHẤT	403.22
7	NƯỚC RƠ RI DỰ PHÒNG			KR=1.1	40.32
8	TỔNG LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP	(6)+(7)		K=1.2	532.25
9	NƯỚC CHỌI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY			10L/S CHO MỖI ĐAM CHÁY, 1 ĐAM CHÁY XÂY RA ĐỒNG THỜI	108.00
10	TỔNG LƯU LƯỢNG CẤP NƯỚC CÓ CHÁY XÂY RA	(8)+(9)			640.25

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC - PCCC

TỶ LỆ 1/500



THUYẾT MINH TÓM TẮT

1. NGUỒN NƯỚC:

- NGUỒN NƯỚC CẤP CHO DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ NAM, PHƯỜNG THÁI HÒA, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC LẤY TỪ TUYẾN ỚNG CẤP NƯỚC HIỆN HỮU TRÊN ĐƯỜNG ĐT-747B DO CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÍ AN QUẢN LÝ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN TẠI CÔNG VĂN SỐ 91/CN-ĐA NGÀY 22/03/2021.

2. PHƯƠNG ÁN CẤP NƯỚC:

- BỐ TRÍ 01 ĐỒNG HỒ TỔNG DN125BB TẠI ĐIỂM ĐẦU MANG LƯỚI, THUỘC TUYẾN ỚNG CẤP NƯỚC DN140mm, TRÊN ĐƯỜNG SỐ 1 ĐẦU NỐI VÀO TUYẾN ỚNG CẤP NƯỚC HIỆN HỮU TRÊN ĐƯỜNG ĐT-747B ĐỂ QUẢN LÝ LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP VÀO DỰ ÁN.
- TUYẾN ỚNG CẤP NƯỚC CHÍNH CHO DỰ ÁN CÓ ĐƯỜNG KÍNH DN110mm ĐƯỢC BỐ TRÍ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BAO QUANH DỰ ÁN, KẾT NỐI LẠI VỚI NHAU TẠO THÀNH MẠNG VÒNG CHỈNH.
- CÁC TUYẾN ỚNG CHÍNH KẾT HỢP VỚI TUYẾN ỚNG NHÁNH CẤP NƯỚC TẠO THÀNH MẠNG HỖN HỢP, CẤP NƯỚC LIÊN TỤC CHO TOÀN DỰ ÁN.
- BỐ TRÍ CÁC TUYẾN ỚNG NHÁNH CẤP NƯỚC ĐẾN CÁC HỘ DÂN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN.
- TRONG DỰ ÁN BỐ TRÍ 17 TRỤ CỨU HÒA, CÁC TRỤ CỨU HÒA LẮP ĐẶT TRÊN VÍA HỀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN. KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TRỤ TỐI ĐA 120m.
- SỬ DỤNG ỚNG DẪN NƯỚC SẠCH LOẠI HDPE ĐƯỜNG KÍNH DN140mm, DN110mm, DN63mm.
- SỬ DỤNG ỚNG LÔNG THÉP DN150mm, DN125mm, DN90mm ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐOẠN ỚNG CẤP NƯỚC BẰNG ĐƯỜNG TƯƠNG ỨNG VỚI ĐƯỜNG KÍNH DN140mm, DN110mm, DN63mm.



NG KÝ HIỆU:

	RANH QUY HOẠCH
	RANH HẠT ĐB
	TUYẾN ỚNG CẤP NƯỚC
	TUYẾN ỚNG CẤP NƯỚC HIỆN HỮU
	ĐỒNG HỒ TỔNG
	VAN HAI CHIỀU
	TRỤ CỨU HÒA
	VAN XÁ KHÍ
	NÚT BÍT REN
	CÚT 1/16
	CÚT 1/8
	CÚT 1/4
	CHIẾU DÀI (M) - ĐƯỜNG KÍNH (MM)

BASIC DESIGN DRAWING

KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ NAM

ĐỒNG TRÌNH (Project Name):

ĐỊA ĐIỂM (Site):

PHƯỜNG THÁI HÒA, THÀNH PHỐ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THẨM TRA THIẾT KẾ (DESIGN EXAMINATION OF CONSULTANT):

THỎA THUẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (APPROVAL OF EMPLOYER):

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ SINH

LU SU

ĐỊA CHỈ: 10/22 ĐƯỜNG SỐ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM

TEL: 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

WEB: phugha.com - tuanhkhe.org

EMAIL: phugha.com@gmail.com

GIÁM ĐỐC (Director):

KTS (Arch): LÊ TÂN HÒA

CHỦ NHIỆM (Chairman) - CHỦ TRÌ:

KS (Eng) - ĐÀO KIEM THIÊN

THIẾT KẾ (Designed by):

KS (Eng) - VÕ THANH QUÍ

HÀNG MỤC (Item):

CẤP NƯỚC

NỘI DUNG BÀN VẼ (Drawing Title):

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC - PCCC

MỤC DỊCH PHÁT HÀNH

THIẾT KẾ CƠ SỞ

TRÌNH DUYỆT

THẨM TRA

ĐẦU THẦU

THI CÔNG

NGÀY

2023